



Схема АВР с 2 сетевыми вводами, ДЭС и одной нагрузкой, на контакторах, с управлением от БУАВР.КИ и БУАВР.ЭА. В схеме предусмотрены: электрическая блокировка контакторов, сигнализация состояния сетевых вводов и сигнализация работы от ДЭС. QF1-QF4 - автоматические выключатели 1А, 1п отс.С(В) 6кА.